

Bauvorhaben:

für Soft Sauna: Typ

Gerätetyp	Abmessungen H x B x T in mm	Dampf- leistung in kg/h	Elektr. Lstg. kW	Stromauf- nahme (A)	Absiche- rung (A)	Dampf- verb in mm	Vorhan- den

Notwendige Instalationen		Bauseits	prüfen	erledigt ?
Kabinen Ausführung:	Kunststoff, Gemauert, Marmor > <u>Dampfleistung</u>			
Sitzheizung	> <u>Dampfleistung</u>			
Wasserzulauf	3/4" Außengewinde; inkl. Absperrhahn			
Wasserablauf	Geräteabgang DN xx in HT Rohr, freier Ablauf			
Siphon	min. 300 mm unter dem Befeuchter			
Stromzuleitung	Abgesichert mit Hauptschalter			
Stromabsicherung	3 x .. Ampere	siehe oben je Typ		
Temperaturfühler	auf ca. 1,8m Höhe	nicht über Dampfaustritt		
Dampfeintritt	unten / Verbrühungsschutz ?	gegenüber Abluft		
Frischluft	oben; DN 100	inkl. Tellerventil		
Wanddurchbrüche	für Dampf, Fühler, Abluf, Frischluft			
Bodenablauf	in der Kabine			
Duftstoffpumpe	230V 1N			
Duftstoffzuführung	in fallender Dampfleitung			
Pot.freies Signal	möglich	Relais		
Wandleuchte Baus.	möglich	24V; max. 40W		
Fernbedinung	möglich	Pot.freie Kontakte > Befeuchter ein/aus		

Zubehörliste	Bedarf	erledigt	Notizen
Dampfgenerator			
Dampfschlauch			
Dampfschlauch			
Ablaufschlauch			
Wasseranschlußschl.			
Duftstoffpumpe 230V			
T. Stück zur Einspeisung			
Trafo 24V			
Dampfbdlüfter 24V			
Kabinenlampe			

Verbindungsleitungen / Leehrrohre		Bedarf	erledigt
Temperaturfühler	Kabine-->Technik	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
ext. Ansteuerung		2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Wandleuchte	Kabine-->Technik	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Bediendableau		8 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Duftstoffpumpe		5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Abluftlüfter		2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	